

**AVIS TECHNIQUE MD 17 00 34 B**  
**Additif n° 2 au rapport d'essais N° MD 17 00 34**

**AFFAIRE N°** : 480 3021 18 0004

**DEMANDE PAR** : **ASSA ABLOY COTE PICARDE**  
Rue Alexandre Fichet  
80 460 OUST MAREST

**NATURE DU MATERIEL** : Bloc-porte

**REFERENCE COMMERCIALE** : **FOXEO S et FOXEO BN**

**CONSTRUCTEUR** : **FICHET SERRURERIE BATIMENT**

**REFERENTIEL D'ESSAI** : **EN 1627 : 2011 ; EN 1628 : 2011; EN 1629 : 2011 et EN 1630 : 2011**

**CLASSIFICATION VISEE** : **CR 3**


**DATE DE L'ANALYSE** : 12 février 2018

**DATE DE L'AVIS TECHNIQUE** : 13 février 2018

**CONCLUSION** : **Voir § 5**



Cachet et signature du Directeur :

Groupe CNPP  
LPMES  
Laboratoire Mécanique Malveillance  
Pour le Directeur des Laboratoires et par délégation  
Chef de Service  
  
Hervé LE COQ  
Signature électronique

Le présent avis technique comporte 3 pages + 2 annexes.

**1. OBJECTIF DE L'ETUDE :**

Etude de résistance d'une variante de bloc-porte, conformément à la classe CR 3 des normes EN 1627, EN 1628, EN 1629 et EN 1630 : 2011.

**2. IDENTIFICATION DU PRODUIT :**

**2.1 Date de réception :**

Date de réception du produit : /  
 Date de réception du dossier : 29 janvier et 09 février 2018.  
 Le dossier technique est fourni en annexe 2

**3 DESCRIPTION DE LA VARIANTE ET DE LA MODIFICATION:**

Mise à jour de la liste des Huisseries sur le modèle FOXEO BN (adjonction de l'huissérie « Enrobant » suppression des huisseries 2<sup>ème</sup> monte, tubulaire, tubulaire à sceller).

**4. ETUDE:**

**4.1 Description du produit :**

OBJET		RESULTATS
Type		1 vantail ouverture intérieure.
Serrure	FOXEO S	3 points FICHET MULTIPOINT H-S A2P 1 * SL 4-157. 3 points (2 pènes crochet)
	FOXEO BN	3 points FICHET MULTIPOINT H-S A2P 1 * SL 4-157-51. 3 points (2 pènes crochet)
Equipement côté pivotement		3 paumelles et 3 anti-dégondages
Vantail		Remplissage opaque sans vitrage.
Huisserie	FOXEO S	- Tubulaire - Tubulaire à sceller - 2 <sup>ème</sup> monte
	FOXEO BN	- Enrobant
Gamme dimensionnelle Dimensions passage libre		Largeur de 600 à 1000 mm. Hauteur de 1880 à 2 300 mm

4.2 Exigences normatives :

Equipements	Exigences	Description	Resultats
vitrages	EN 356 P5 A	Sans Objet	/
Serrure	EN12209 digit n°7 classe 4	Serrure 3 points FICHET MULTIPOINT H-S A2P 1 * SL 4-157. Et Serrure 3 points FICHET MULTIPOINT H-S A2P 1 * SL 4-157-51.	Non classée.
Cylindre	EN1303 digit n°7 classe 4 digit n°8 classe 1	FICHET/787 Z FICHET/787 Z +10E rallongé de 10 mm côté extérieur FICHET/787 Z +10E+15I rallongé de 10 mm côté extérieur et 15 mm côté intérieur FICHET/787 Z +15I rallongé de 15 mm côté intérieur FICHET/F3D FICHET/F3D + 10 E + 15 I rallongé extérieur et intérieur Fichet/Orio Fichet/Orio (C) Fichet/Orio (H) Fichet/GemmCode 73xx.xx.7 Fichet/GemmCode 73xx.xx.7 (C) Fichet/GEMM 24 73xx.xx.7 Fichet/GEMM 24 73xx.xx.7 (C) VACHETTE/EURO N1 VACHETTE/EURO N1 (C)	Non classé.
Garniture	EN1906 digit n°7 classe 3	FICHET	Non classée.

Pour les normes EN 1303, EN 12209 et EN 1906 l'organisme reconnu est CETIM CERTEC.  
Pour la norme EN 356 les organismes reconnus sont CNPP et CEBTP-SOLEN

5. CONCLUSION :

La variante et la modification ne sont pas de nature à modifier les résultats des essais précédents.

Le Bloc-porte référence « FOXEO BN » équipé de la variante fabriqué par ASSA ABLOY COTE PICARDE soumis à l'étude, est conforme aux exigences de la classe CR 3 des normes européenne EN 1627 ; EN 1629 et EN 1630 : 2011 à l'exception des exigences normatives sur la quincaillerie §6 de la norme NF EN 1627.

6. ANALYSE DE LA GAMME

Les références commerciales de la gamme sont fournies en annexe 1

Le présent avis technique est adressé

- au demandeur.
- au constructeur

Le laboratoire conserve 1 exemplaire.